



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, Email: gurm@ukom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

д.1, ул. Нагорная, с. Кослан, Удорский район, Республика Коми, тел. 34-120, E-mail:
gurm@ukom.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Важгортская средняя общеобразовательная школа»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуально-
го предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Удорского района УНДПР ГУ МЧС России по
Республике Коми №14 от «24» февраля 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ
(города (района))

«О пожарной безопасности» в период
с 10 ч. 00 м. «11» марта 2021 года по 15 ч. 00 м. «02» апреля 2021 года
проведена плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая)

Ивкиным Сергеем Александровичем, старшим дознавателем отделения НДПР Удорского района
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Коми
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

в отношении правообладателя объектов:

169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д.204, здание школы;

169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д.210, здание детского сада;

169245, Республика Коми, Удорский район, д. Кривое, д.2, здание детского сада.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

и.о. директора МОУ «Важгортская СОШ» Клиц Ириной Анатольевны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

				только вы- полне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д.204, здание школы				
1.	Отсутствуют средства защиты органов дыхания изолирующего типа для персонала и учащихся. В наличии 9 комплектов из 117.	п.6,54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.2 ст.78 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.9 Специальных технических условий на обеспечение пожарной безопасности персонала и учащихся при пожаре в здании муниципального образовательного учреждения «Важгортская средняя общеобразовательная школа» в с. Важгорт, д.204 Удорского района Республики Коми №87 401 550-180/11-062	01.04.2022	
2.	Обслуживающий персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)	п.6 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.04.2022	
3.	Ступени лестницы 3-го типа, являющейся путём эвакуации из 2-го этажа здания школы выполнены из деревянных досок, когда как лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов.	Часть 19 ст.88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.7 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути».	01.04.2022	
4.	Не организовано проведение эксплуатационного испытания наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа здания школы при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (не реже 1 раза в 5 лет).	пп. «Б» п. 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ивкин Сергей Александрович – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МОУ «Важгортская СОШ»

Клиш Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

Клиш
(подпись)

«2» апреля 2021г.